

PROJEKTBERATUNG



dinteco GmbH




D 63477 Maimel 2

Spesserstrasse 7

Telefon 06109 / 60 11 60

Telefax 06109 / 60 11 90

E-Mail mail@dinteco.de



Fertigungsskizze u. Stützentabelle für Filterbehälter

FiberDOME Ø1800 zylindrischer Mantelhöhe 2000mm

Schüthöhe 1500mm

Betriebsdruck 2,5bar, Prüfdruck 3,25 bar

Nr.	Bezeichnung	Nenndurchmesser DN
A1	Flanschstützen-Rohwasser / Schlammwasser	DN 200, d225
A2	Flanschstützen-Reinwasser / Spülwasser	DN 150, d160
B1	Flanschstützen Füllöffnung	DN 500
B2	Flanschstützen Wartungsöffnung	DN 500
B3	Flanschstützen Revisionsöffnung	DN 300
C1	Flanschstützen Entlüftung	DN 50
C2	Flanschstützen Entleerung	DN 65
D1	Blockflansch Sichtfenster	DN 200